

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка»
г. Сосновка Вятскополянского района
Кировской области**

612990, Кировская область, Вятскополянский район, г.
Сосновка, ул. Пушкина, д.2а, ОГРН 1024300611906 ИНН
4307005221

«15» августа 2021г.

№ 71

Главному государственному инспектору
Вятскополянского района и г. Вятские
Поляны по пожарному надзору
Д.Н. Попырину

Ответ на представление от 12.07.2021г.

1. У дежурного персонала в зданиях отсутствует исправные ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара – выполнено.
2. В зданиях и помещениях недостаточное количество аварийного эвакуационного освещения на путях эвакуации и в коридорах. Часть аварийного освещения в нерабочем состоянии- выполнено частично.
3. Не проведена обработка огнезащитным составом горючих элементов чердачного покрытия (стропила, обрешетки) зданий – выполнено.
4. Помещения глажильной не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации- выполнено
5. Пожарные шкаф изготовлены из горючих материалов – выполнено.
6. Конструкция соединительных головок пожарных кранов не позволяет подсоединить к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны – выполнено.
7. На первом этаже, у западной лестничной клетки. Отсутствует дверь, отделяющая коридор от лестничной клетки, предназначенная для ограничения распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации - выполнено.
8. Ширина эвакуационных дверей ведущие на наружные лестницы 3-го типа с групповых ячеек №№ 6,7,8,9,10,11 составляет 0,69 м, что менее требуемого СП 1.1313.2009г. – выполнено.
9. На первом этаже коридор не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки. Длина коридора более 60 м – выполнено.

Заведующий МКДОУ д/с «Улыбка»

Л.А. Соколова